



NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE

Služba za zdravstvenu ekologiju – 21000 Split, Vukovarska 46
Odjel za ispitivanje zraka, tla i buke tel. 021 401139 , e-mail: zrak@nzjz-split.hr

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
KVALITETE ZRAKA
U OKOLIŠU PROČIŠĆIVAČA
OTPADNIH VODA – HVAR**

6. kolovoza 2023. god. – 15. kolovoza 2023. god.

Split, 11. rujna / 2023.

Broj ispitnog izvještaja: 2023/058-1

Naslov izvještaja: Izvještaj o ispitivanju kvalitete zraka okolišu pročišćivača
otpadnih voda – Hvar

Datum ispitivanja: 6. kolovoza 2023. god. - 15. kolovoza 2023. god.

Izvršitelj: Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
Služba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za ispitivanje zraka, tla i buke

Zahtjev: Narudžbenica br. 40/2023- ured (Klasa: 510-08/23-01/004; Ur.br.
2181-103-12-23-007 od 4.8.2023. god.)

Naručitelj: Odvodnja Hvar d.o.o.
Vlade Stošića 5
21450 Hvar
OIB: 80799090950

Voditelj Odjela za ispitivanje zraka, tla i buke: Mr. sc. Nenad Periš dipl. ing.



7. IZJAVA O SUKLADNOSTI

- Razdoblje mjerenja od 10 dana (240 sati) u kojem se vršilo mjerenje nije dostatno za davanje ocjene o kvaliteti zraka (razdoblje usrednjavanja je jedna kalendarska godina).
- Ocjenjivanje razine onečišćenosti zraka provedeno je sukladno čl.20. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19, NN 57/22), te Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20).
- Izjava o sukladnosti izmjerenih vrijednosti temelji se na Prilogu 1. Tablica D. Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20).
- Pravilo odlučivanja definirano je u čl. 21. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19, NN 57/22) i u čl.22. i 23. Prilog 8.Tablica A.1. Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20).
- Izmjerene satne vrijednosti sumporovodika (H_2S) za vremensko razdoblje od 10 dana (6. kolovoza 2023. god. - 15. kolovoza 2023. god.) na postaji UPOV Hvar prelaze šesnaest puta satnu graničnu vrijednost (GV za H_2S $7 \mu g/m^3$) propisanu Uredbom (NN 77/20; Prilog 1. Tablica D.) (Tablica 2.). Godišnje dozvoljeno prekoračenje GV satne H_2S je 24 puta tijekom kalendarske godine.
- Izmjerene dnevne (24 satne) vrijednosti sumporovodika (H_2S) za vremensko razdoblje od 10 dana (6. kolovoza 2023. god. - 15. kolovoza 2023. god.) na postaji UPOV Hvar ne prelaze dnevnu graničnu vrijednost (GV za H_2S $5 \mu g/m^3$) propisanu Uredbom (NN 77/20; Prilog 1. Tablica D.) (Tablica 2.). Godišnje dozvoljeno prekoračenje GV dnevne H_2S je 7 puta tijekom kalendarske godine
- Izmjerene dnevne vrijednosti amonijaka (NH_3) za vremensko razdoblje od 6. kolovoza 2023. god. do 15. kolovoza 2023. god. ne prelaze niti jednom dnevnu (24 satnu) graničnu vrijednost (GV za NH_3 $100 \mu g/m^3$). Godišnje dozvoljeno prekoračenje GV dnevne NH_3 je 7 puta tijekom kalendarske godine (Tablica 4.).

- Kraj izvještaja -